



**CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUCUREȘTI**  
**Comisia pentru produse, materiale, substante chimice/ amestecuri si echipamente utilizate in contact cu apa potabila**

**Solicitant: SC SECPRAL PRO INSTALATII SRL**  
Str. Vlad Tepes, nr. 2, Cluj Napoca, jud. Cluj  
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J12/140/1998

**NOTIFICARE**  
**Nr. 05CRSPB / 30.03.2018**

Comisia pentru produse materiale, substante chimice/ amestecuri si echipamente utilizate in contact cu apa potabila din Institutul National de Sanatate Publica/ Centrul Regional de Sanatate Publica Bucuresti, in baza Referatului tehnic de evaluare nr. 05CRSPB/30.03.2018 decide ca urmatoarele produse utilizate in contact cu apa potabila pot fi comercializate si utilizate in Romania, conform prevederilor legale in vigoare.

Produsele utilizate in contact cu apa potabila:

1.1 Denumirea comerciala a produsului utilizat in contact cu apa potabila:

**FITINGURI DIN PP-B CU IMBINARE PRIN COMPRESIUNE**

**Dn 16÷63 mm, PN 16 bar**

1.2 Domeniul de utilizare: Produsele sunt utilizate in instalatii de apa potabila la temperaturi de max. 80°C.

1.3 Conditii de utilizare: Produsele [ anexa 1- mufa dubla, mufa compresiune redusa, mufa de trecere compresiune / filet interior, mufa de trecere compresiune / filet exterior, dop compresiune, cot compresiune egal, cot compresiune redus, cot compresiune cu filet exterior, cot compresiune cu filet interior, teu compresiune egal, teu compresiune cu filet interior, teu compresiune cu filet exterior, cot adaptor filet interior, teu compresiune redus, fitting compresiune ( filet interior/exterior ), mufa trecere compresiune/flansa; culorile piulitei sunt: negru (N), gri (G), albastru (A)] se utilizeaza la o presiune de 16 bar, Dn 16÷63 mm, iar pentru comercializare, trebuie sa aiba marcajul producatorului si informatii privind montarea si utilizarea lor.

Producatorul: **STP Sociedad de transformacion de Plasticos SA**

2.1 Adresa: **Ctra. Montcada 608-610, 08223 Terassa – Barcelona,**

2.2 Tara: **SPANIA**

Notificarea produselor utilizate in contact cu apa potabila se face in conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 275/2012 privind aprobarea procedurii de reglementare sanitara pentru punerea pe piata a produselor, materialelor, substantelor chimice/ amestecurilor si echipamentelor utilizate in contact cu apa potabila, in baza art. 10 din Legea nr 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata.

Notificarea este valabila pe perioada in care nu se face nicio modificare in compozitia si calitatea produsului. Orice modificare a compozitiei si calitatii produsului duce in mod automat la anulara notificarii.

**MEDIC SEF C.R.S.P.B**  
**Dr. Florin POPOVICI**



**Presedinte Comisie,**  
**Dr. Anca MOLDOVEANU**