



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-7641BT0506

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Gas- und Wasserversorgung
products of gas and water supply

Zertifikatinhaber
owner of certificate

ATUSA Grupo Empresarial, S.A.
Apartado de Correos Nr. 8, E-01200 Salvatierra (ALAVA)

Vertreiber
distributor

Atusa Montana International EOOD "AMI"
Industrialna Zona, BG-3400 Montana

Produktart
product category

Rohrverbinder und -verbindungen aus Metall: Tempergussfitting (7641)

Produktbezeichnung
product description

Tempergussfittings für die Gas- und Trinkwasserinstallation,
Design-Symbol "A"

Modell
model

ATUSA FITTINGS

Prüfberichte
test reports

Kontrollprüfung Labor: 120005143-22-IB vom 30.03.2022 (MPM)
Baumusterprüfung: 16119 vom 12.11.2008 (MPD)

Prüfgrundlagen
test basis

DIN EN 10242 (01.03.1995)
DIN EN 10242/A1 (01.06.1999)
DIN EN 10242/A2 (01.06.2003)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

12.11.2028 / 23-0746-WNV

20.10.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

J. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
ATUSA FITTINGS	Nennweite: 1/4"	
ATUSA FITTINGS	Nennweite: 3/8"	
ATUSA FITTINGS	Nennweite: 1/2"	
ATUSA FITTINGS	Nennweite: 3/4"	
ATUSA FITTINGS	Nennweite: 1"	
ATUSA FITTINGS	Nennweite: 1 1/4"	
ATUSA FITTINGS	Nennweite: 1 1/2"	
ATUSA FITTINGS	Nennweite: 2"	
ATUSA FITTINGS	Nennweite: 2 1/2"	
ATUSA FITTINGS	Nennweite: 3"	
ATUSA FITTINGS	Nennweite: 4"	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
Winkel / Elbow	A1, A4: 1/8"-4"
Winkel / Elbow	A1/45°, A4/45°: 3/8"-3"
T-Stück / Tee	B1: 1/8"-4"
Kreuz / Cross	C1: 1/4"-4"
kurzer Bogen / short bend	D1: 3/8"-4" / D4: 1/4"-4"
(Zwei)Bogen-T-Stück / Pitcher and twin tee	E1: 1/2"-4" / E2: 1/2"-2"
langer Bogen / long sweep bend	G1, G8: 1/4"-4" / G4: 1/8"-4"
langer Bogen / long sweep bend	G1/45°, G4/45°: 1/4"-4"
Muffe / socket	M2: 1/8"-4" / M2 R-L: 3/8"-2" / M4: 1/4"-3"
Reduziernippel / hexagon nipple	N4, N8: 1/4"-4" / N8 R-L: 3/8"-2"
Gegenmutter / backnut	P4: 1/4"-3"
Kappe / cap	T1: 1/8"-4"
Stopfen / plug	T8, T9: 1/8"-4" / T11: 1/2"-2"
Verschraubung / union	U1: 1/2"-4" / U2: 3/8"-3" / U11: 1/8"-4" / U12: 1/4"-4"
Winkelverschraubung / union elbow	UA1, UA2^: 3/8"-2" / UA11, UA12: 1/4"-3"
Winkel-/T-Verteiler / side outlet elbow/tee	Za1: 3/8"-2" / Za2: 1/2"-1"
Formen / shapes	gem. EN 10242 Tabelle 1
Anschlussgewinde / connecting thread	Die Anschlussgewinde der Formstücke können innerhalb der genannten Massbereiche reduziert sein.

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Maximaler Betriebsdruck: Gas: 5 bar
 Temperaturbereich: -20 bis +120 °C
 Gasart: Brenngase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260

Für Trinkwasser nach DIN 2000 nur in feuerverzinkter Ausführung





CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NV-7641BT0506

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas and water supply <i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	ATUSA Grupo Empresarial, S.A. Apartado de Correos Nr. 8, E-01200 Salvatierra (ALAVA)
Distributor <i>Vertreiber</i>	Atusa Montana International EOOD "AMI" Industrialna Zona, BG-3400 Montana
Product Category <i>Produktart</i>	Metal pipe unions and joints : Malleable cast iron fitting (7641)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	malleable cast iron fitting for gas and drinking water installation, design symbol "A"
Model <i>Modell</i>	ATUSA FITTINGS
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Laboratory control test: 120005143-22-IB from 30.03.2022 (MPM) Type testing: 16119 from 12.11.2008 (MPD)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 10242 (01.03.1995) DIN EN 10242/A1 (01.06.1999) DIN EN 10242/A2 (01.06.2003)

Date of Expiry / File No. 12.11.2028 / 23-0746-WNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

20.10.2023 LE A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

J. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
ATUSA FITTINGS	Nominal diameter: 1/4"	
ATUSA FITTINGS	Nominal diameter: 3/8"	
ATUSA FITTINGS	Nominal diameter: 1/2"	
ATUSA FITTINGS	Nominal diameter: 3/4"	
ATUSA FITTINGS	Nominal diameter: 1"	
ATUSA FITTINGS	Nominal diameter: 1 1/4"	
ATUSA FITTINGS	Nominal diameter: 1 1/2"	
ATUSA FITTINGS	Nominal diameter: 2"	
ATUSA FITTINGS	Nominal diameter: 2 1/2"	
ATUSA FITTINGS	Nominal diameter: 3"	
ATUSA FITTINGS	Nominal diameter: 4"	

Type Variation Ausführungsvariante	Explanations Erläuterungen
Winkel / Elbow	A1, A4: 1/8"-4"
Winkel / Elbow	A1/45°, A4/45°: 3/8"-3"
T-Stück / Tee	B1: 1/8"-4"
Kreuz / Cross	C1: 1/4"-4"
kurzer Bogen / short bend	D1: 3/8"-4" / D4: 1/4"-4"
(Zwei)Bogen-T-Stück / Pitcher and twin tee	E1: 1/2"-4" / E2: 1/2"-2"
langer Bogen / long sweep bend	G1, G8: 1/4"-4" / G4: 1/8"-4"
langer Bogen / long sweep bend	G1/45°, G4/45°: 1/4"-4"
Muffe / socket	M2: 1/8"-4" / M2 R-L: 3/8"-2" / M4: 1/4"-3"
Reduziernippel / hexagon nipple	N4, N8: 1/4"-4" / N8 R-L: 3/8"-2"
Gegenmutter / backnut	P4: 1/4"-3"
Kappe / cap	T1: 1/8"-4"
Stopfen / plug	T8, T9: 1/8"-4" / T11: 1/2"-2"
Verschraubung / union	U1: 1/2"-4" / U2: 3/8"-3" / U11: 1/8"-4" / U12: 1/4"-4"
Winkelverschraubung / union elbow	UA1, UA2^: 3/8"-2" / UA11, UA12: 1/4"-3"
Winkel-/T-Verteiler / side outlet elbow/tee	Za1: 3/8"-2" / Za2: 1/2"-1"
Formen / shapes	according EN 10242 tabel 1
Anschlussgewinde / connecting thread	The connecting threads of the fittings can be reduced within the dimensions specified.

Hints of Utilization / Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

maximum operating pressure: gas: 5 bar

temperature range: -20 bis +120 °C

gases according to DVGW worksheets G260

for drinking water according to DIN 2000 only in hot-dip galvanised version

