

Fisa Tehnica

ANSAMBLU TERMOVENTIL TERMOVAR

PRODUCĂTOR:

Pajakatu 11
 FI-38200 Sastamala
 Finland
vexve.controls@vexve.fi
www.vexve.fi

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
 Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
 Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
www.spishop.ro


DESTINAȚIE:

Ansamblul TERMOVAR este o unitate prefabricată pentru instalații termice de încălzire cu cazan pe combustibil solid și rezervor de acumulare, destinată menținerii unei temperaturi minime a agentului termic în ramura de retur al cazanului ceea ce asigură eficiență ridicată, durată de viață ridicată, previne formarea condensului, evită apariția șocurilor termice cauzate de agentul termic rece.

Are rol de încărcare cu agent termic, asigură circulația AT între cazan și rezervorul de acumulare.

GAMA DE PRODUSE:

Nr. crt.	Cod	Tip	Dim.	Temp. de deschidere
1.	4732	TERMOVAR 32	Rp 1 ¼"	61°C
2.	4832	TERMOVAR 32	Rp 1 ¼"	72°C

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Ansamblul TERMOVAR include:

1. termoventil;
2. supapă de sens;
3. pompă de circulație;
4. trei termometre;
5. trei robineți sferici;
6. izolație EPP (opțional).

Avantaje:

- ansamblul prefabricat asigură montaj corect și rapid;
- asigură temperatură constantă;
- poate fi instalat pe partea stângă sau dreaptă a cazanului;
- permite circulație naturală în cazul unor scăderi de tensiune;
- ansamblul se montează pe retur, astfel încât nu va fi afectat de expansiune și de abur în cazul supraîncălzirii cazanului;

- service simplu: orice componentă poate fi înlocuită fără a fi nevoie de golirea sistemului.

Caracteristici tehnice:

- Alimentare electrică: 230 VAC 50/60 Hz;
- Consum curent: 45-110 VA;
- Putere max. cazan: 80 kW;
- Temperatură maximă de lucru: 110°C;
- Presiune max. de lucru: 1,0 Mpa (10 bar);
- Temperatură de deschidere: 61°C sau 72°C;
- Tipul pompei de circulație: Grundfos UPS 25/60;
- Dimensiuni racordului: Rp 1 ¼”;
- Corp ansamblu termoventil TERMOVAR: fontă;
- Dimensiuni: 210 x 210 x 110 mm;
- Greutate: 5,0kg.

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.